

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Алтайскому краю

656006, Алтайский край, г.Барнаул, ул.Взлетная, 2и, E-mail: mchs@alregn.ru, тел.: 8-(385-2)-54-06-28

Управление надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по АК, тел.: 8-(385-2)-54-07-30  
Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

УНДЦПР ГУ МЧС России по Алтайскому краю

658700, Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, тел.: 8-(385-84)-2-11-43, 2-31-52 (e-mail: kamgrn@mail.ru)  
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

Алтайский край, Каменский район, с.Гонохово, ул.Советская, 71  
(место составления акта)

«04» апреля 2018 г.

(дата составления акта)

« 11 » час. « 00 » мин.

## АКТ ПРОВЕРКИ

составляемый по результатам проверки органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 136

04.04.2018 г. - 04.04.2018 г., по адресу: Алтайский край, Каменский район, с.Гонохово, ул.Советская, 71

(место проведения проверки)

**На основании:** Распоряжения Главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баяевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкруихинского, Ребрихинского, Романовского, Томенцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 136 от «27» марта 2018 г.

(вид документа с указанием ревизов (номер, дата), фамилии, имени, отчества, должности руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, издания распоряжения или приказа о проведении проверки)

**была проведена проверка в отношении лица:** Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гоноховская средняя общеобразовательная школа имени Парфенова Евгения Ерофеевича», ИНН 2247003343, ОГРН 1022202152873, Юридический адрес: Алтайский край, Каменский район, с.Гонохово, ул.Советская, 71.  
**Объект защиты:** Здания и территория МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.», по адресу: Алтайский край, Каменский район, с.Гонохово, ул.Советская, 71.

**Правообладатель:** Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение «Гоноховская средняя общеобразовательная школа имени Парфенова Евгения Ерофеевича»

(для Ю.Л. - (полное и (в случае, если имеется) сокращенное наименование, в том числе фирменное наименование, адрес (место нахождения) постоянно действующего исполнительного органа юридического лица, государственной регистрационной номер записи о государственной регистрации юридического лица для Ф.И. - фамилия, имя и (в случае, если имеется) отчество, место жительства индивидуального предпринимателя, государственной регистрационной номер записи о государственной регистрации индивидуального предпринимателя, идентификационный номер налогоплательщика, номер реестровой записи и дата окончания сведений в реестре субъектов членства (для субъекта предпринимательства или среднего предпринимательства)

**Продолжительность проверки:** с 09 час. 00 мин. «04» апреля 2018 г. до 11 час. 00 мин. «04» апреля 2018 г.

**Общая продолжительность проверки:** 1 рабочий день / 2 рабочих часа

(рабочих дней/часов)

**Вид государственного контроля (надзора):** федеральный государственный пожарный надзор.

**Правовые основания проведения проверки:** Федеральный закон от 21.12.1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»; ч.3 ст.9, ч.3 ст.12 Федерального закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» № 294-ФЗ от 26.12.2008 года; Федеральный закон «Технический регламент о пожарной безопасности» № 123-ФЗ от 22.07.08 г.; Правила противопожарного режима в РФ утверждены постановлением правительства РФ № 390 от 25.04.2012 г.; Нормы пожарной безопасности (НПБ 104-03), «Проектирование систем оповещения людей о пожаре в зданиях и сооружениях» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4837 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 110 - 03), «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией» зарегистрированы в МинЮсте РФ № 4836 от 27.06.2003 года; Нормы пожарной безопасности (НПБ 105 - 03) не нуждающиеся в государственной регистрации (письмо Минюста России от 26.06.2003 г. N 07/6463-ЮД), Нормы пожарной безопасности (НПБ 88 - 01) «Установки пожаротушения и сигнализации. Нормы и правила проектирования» утвержденных приказом ГУПЧС МЧС России от 31 декабря 2002 г. N 60, СНиП 21-01-97\* «Пожарная безопасность зданий и сооружений», СНиП 2.04.05-91\* «Отопление, вентиляция и кондиционирование», СНиП 2.04.02-84\* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения», СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», СНиП 2.08.02-89 (31-05-03) «Общественные здания и сооружения», СНиП 31-03-2001 «Производственные здания», ГОСТ Р 12.2.143-2002 «Системы фотохимические эвакуационные», Федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» № 131-ФЗ от 6.10.2003 года.

**Акт составлен:** Территориальный отдел надзорной деятельности и профилактической работы № 6

по адресу: Алтайский край, г.Камень-на-Оби, ул.Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52.

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки, заверенной должностным лицом, проводившим проверку **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки)

«27» марта 2018 г.

09 час.

00 мин.

Директор МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.»

Волокитина Лариса Николаевна

(Фамилия, имя, отчество)

**Вид проверки:**

плановая

(плановая/внеплановая)

**Форма проверки:**

выездная

(подпись)

**Лицо(а), уполномоченное (ые) на проведение проверки:** Главный государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баяевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкруихинского, Ребрихинского, Романовского, Томенцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Свитенко Дмитрий Анатольевич, Заместитель главного государственного инспектора г.Камень-на-Оби, Баяевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкруихинского, Ребрихинского, Романовского, Томенцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Мальшев Владимир Павлович, Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баяевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Романовского, Томенцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Панкратов Станислав Николаевич, Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баяевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Романовского, Томенцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович

(Фамилия, имя отчество (в случае, если имеется), должность, наименование лица (должностных лиц), уполномоченного (ых) на проведение проверки)

**Лица, привлекаемые к проведению проверки:** *эксперты не привлекались*

*(Формаль, или отсутствие (в случае, если имеется), должности проверяющих экспертов, представителей экспертных организаций, сведения о государственной аккредитации привлекаемых экспертов, дата и время проведения проверки, наименование экспертных организаций)*

**При проведении проверки присутствовали:** *Директор МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.» Волокитина Лариса Николаевна*

*(Фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется), должность руководителя или должностного представителя юридического лица, уполномоченного представлять в поднадзорного предпринимателя, индивидуального предпринимателя, при осуществлении мероприятий по проверке)*

**В ходе проведения проверки:**

■ **выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами:**

- Не оборудовано пожарной сигнализацией. (Тамбур эвакуационного выхода МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4 «Техническое регулирование в области пожарной сигнализации и пожаротушения 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения, укзанные автоматические. Нормы и правила проектирования», приложение А п.А.4 «В зданиях и сооружениях, укзанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, сауны), охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственных помещений категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток», таблица А.1 п.9);

- Оборудовано одним пожарный извещателем. (Канцелярия, раздевалка 2-го класса, подсобное помещение 2-го этажа, лабораторские кабинеты физики и химии МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4 «Техническое регулирование в области пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.13.3.2 «В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ»);

- Точечные пожарные извещатели размещены на расстоянии более 200 мм от перекрытия. (Спортивный и актовый залы МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4 «Техническое регулирование в области пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.13.3.4 «Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.», приложение П.);

- В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (Спортивный зал МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4 «Техническое регулирование в области пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.13.3.13 «В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания.»);

- Блок бесперебойного питания не обеспечивает питание системы пожарной автоматики в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы 1 ч работы в тревожном режиме. (Здание школы, гараж МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.», Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.4 «Техническое регулирование в области пожарной безопасности», СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования», п.15.3 «При наличии одного источника резервного источника питания электрических устройств (аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание укзанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме.»);

- На объекте защиты выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями 1 и 2 настоящих Правил. (МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.», Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.465 «Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложений N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категории помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заря-

ды: для пожаров класса А - порошок ABCЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или ABCЕ; для пожаров класса D - порошок D... Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители». Приложения 1 и 2.1.

- Используются электротехнические изделия (электророзетки, электровыключатели, распределительные коробки электроосветительной сети) с повреждениями. (Кабинет математики № 1, мальчужковая раздевалка спортивного зала, кабинет мальчужковой технологии, котельная МКОУ «Гониховская СОШ им. Парфенова Е.Е.»). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.42б «Запрещается: пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями.»;

- Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). (Коридор и помещения лыжной базы МКОУ «Гониховская СОШ им. Парфенова Е.Е.»). Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.42в «Запрещается: обертывать электродовы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника.»;

■ выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов): не выявлены.

■ выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний): не выявлены.

■ выявлены факты производства, реализации продукции подлежащей обязательному подтверждению соответствия в области пожарной безопасности, веществ, материалов и изделий на которые должны быть отражены показатели пожарной опасности и меры пожарной безопасности при обращении с ними: не выявлены.

■ нарушений не выявлено: выявлены.

■ проведен инструктаж «О мерах пожарной безопасности на объекте, на производстве, в быту, в лесах, при проведении массовых мероприятий»: Проведена тренировка по эвакуации при пожаре или другой чрезвычайной ситуации.

Запись в Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя внесена

(подпись проверяющего)

(подпись, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учёта проверок, проводимых органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля в отношении юридического лица, индивидуального предпринимателя отсутствует

(подпись проверяющего)

(подпись, уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые документы: предписание № 136/1/1 от 04.04.2018 г., протоколы об административном правонарушении №№ 21-2-01/18 от 04.04.2018 г.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболинского районов по пожарному надзору  
Афанасьев Константин Викторович



С актом проверки (заключением) (подпись), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Директор МКОУ «Гониховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» Волокитина Лариса Николаевна

(ФИО (в случае, если имеется), должность, наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

04.04.2018 г.

(подпись)

Пометка об отказе от ознакомления с актом проверки:

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.