



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЙ ОТДЕЛ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ № 6

(наименование органа государственного пожарного надзора)

658700, Алтайский край, г. Камень-на-Оби, ул. Комсомольская, 10, т. 8-(385-84)-2-31-52, kamgrn@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа ГПН, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 136/1/1

по устранению нарушений требований пожарной безопасности
 Муниципальному казенному общеобразовательному учреждению

«Гоноховская средняя общеобразовательная школа имени Парфенова Евгения Ерофеевича»

(полное наименование юридического лица, фамилия и инициалы индивидуального предпринимателя (гражданина), владельца собственности, имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения Главного государственного инспектора г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Свитенко Д.А. № 136 от 27 марта 2018 года, ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период с «09» час. «00» мин. 04 апреля 2018 г. по «11» час. «00» мин. 04 апреля 2018 г., общей продолжительностью не более 20 рабочих дней, государственный инспектор г. Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Тюменцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору Афанасьев Константин Викторович, провёл проверку зданий, помещений и территории, эксплуатируемых Муниципальным казенным общеобразовательным учреждением «Гоноховская средняя общеобразовательная школа имени Парфенова Евгения Ерофеевича» по адресу: Алтайский край, Каменский район, с. Гонохово, ул. Советская, 71

совместно с: **Директором МКОУ «Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.» Волокитиной Ларисой Николаевной**

(указывается должность, фамилия и инициалы лиц, участвующих в мероприятии по надзору)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленных в ходе мероприятия по надзору:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1	Не оборудовано пожарной сигнализацией. (Тамбур эвакуационного выхода МКОУ "Гоноховская СОШ им. Парфёнова Е.Е.")	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.", ст.4 "Техническое регулирование в области пожарной безопасности."; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", приложение А п.А.4 "В зданиях и сооружениях, указанных в данном перечне, следует защищать соответствующими автоматическими установками все помещения независимо от площади, кроме помещений: - с мокрыми процессами (душевые, санузлы, охлаждаемые камеры, помещения мойки и т. п.); - венткамер (приточных, а также вытяжных, не обслуживающих производственные помещения категории А или Б), насосных водоснабжения, бойлерных и других помещений для инженерного оборудования здания, в которых отсутствуют горючие материалы; - категории В4 и Д по пожарной опасности; - лестничных клеток", таблица А.1 п.9	01.08.2018	
2	Оборудовано одним пожарный извещателем. (Канцелярия, раздевалка 2-го класса, подсобное помещение 2-го этажа, лаборантские кабинетов физики и химии МКОУ "Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.")	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.", ст.4 "Техническое регулирование в области пожарной безопасности."; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", п.13.3.2 "В каждом защищаемом помещении следует устанавливать не менее двух пожарных извещателей, включенных по логической схеме «ИЛИ»"	01.08.2018	
3	Точечные пожарные извещатели размещены на расстоянии	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	01.08.2018	

<p>нии более 200 мм от перекрытия. (Спортивный и актовый залы МКОУ "Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.")</p>	<p>опасности.", ст.4 "Техническое регулирование в области пожарной безопасности."; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", п.13.3.4 "Точечные пожарные извещатели следует устанавливать под перекрытием. При невозможности установки извещателей непосредственно на перекрытии допускается их установка на тросах, а также стенах, колоннах и других несущих строительных конструкциях. При установке точечных извещателей на стенах их следует размещать на расстоянии не менее 0,5 м от угла и на расстоянии от перекрытия в соответствии с приложением П.", приложение П.</p>	
<p>4 В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, не предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания. (Спортивный зал МКОУ "Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.")</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.", ст.4 "Техническое регулирование в области пожарной безопасности."; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", п.13.3.13 "В местах, где имеется опасность механического повреждения извещателя, должна быть предусмотрена защитная конструкция, не нарушающая его работоспособности и эффективности обнаружения загорания."</p>	<p>01.08.2018</p>
<p>5 Блок бесперебойного питания не обеспечивает питание системы пожарной автоматики в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы в тревожном режиме. (Здание школы, гараж МКОУ "Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.")</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности.", ст.4 "Техническое регулирование в области пожарной безопасности."; СП 5.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования", п.15.3 "При наличии одного источника электропитания (на объектах III категории надежности электроснабжения) допускается использовать в качестве резервного источника питания электроприемников, указанных в 15.1, аккумуляторные батареи или блоки бесперебойного питания, которые должны обеспечивать питание указанных электроприемников в дежурном режиме в течение 24 ч плюс 1 ч работы системы пожарной автоматики в тревожном режиме."</p>	<p>01.08.2018</p>
<p>6 На объекте защиты выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей не осуществлен в соответствии с пунктами 468, 474 и приложениями 1 и 2 настоящих Правил. (МКОУ "Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.")</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.465 "Выбор типа и расчет необходимого количества огнетушителей на объекте защиты (в помещении) осуществляется в соответствии с пунктами 468, 474 настоящих Правил и приложениями N 1 и 2 к настоящим Правилам в зависимости от огнетушащей способности огнетушителя, категорий помещений по пожарной и взрывопожарной опасности, а также класса пожара. Для тушения пожаров различных классов порошковые огнетушители должны иметь соответствующие заряды: для пожаров класса А - порошок АВСЕ; для пожаров классов В, С, Е - порошок ВСЕ или АВСЕ; для пожаров класса D - порошок D... Выбор огнетушителя (передвижной или ручной) обусловлен размерами возможных очагов пожара. При значительных размерах возможных очагов пожара необходимо использовать передвижные огнетушители.", Приложение I и 2.</p>	<p>01.08.2018</p>
<p>7 Используются электроуставочные изделия (электро-розетки, электровыключатели, распределительные коробки электроосветительной сети) с повреждениями. (Кабинет математики № 1, мальчуковая раздевалка</p>	<p>Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утверждённые Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.426 "Запрещается пользоваться розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями с повреждениями,"</p>	<p>01.08.2018</p>

8	Эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями). (Коридор и помещения лыжной базы МКОУ "Гоноховская СОШ им. Парфенова Е.Е.")	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 г. № 390, п.42в "Запрещается: обертывать электролампы и светильники бумагой, тканью и другими горючими материалами, а также эксплуатировать светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника."	01.08.2018
---	--	---	------------

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательными для руководителей организаций, должностных лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требованиями пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридическими лицами вправе обжаловать настоящее предписание в порядке установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. №69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор г.Камень-на-Оби, Баевского, Завьяловского, Каменского, Крутихинского, Павловского, Панкрушихинского, Ребрихинского, Романовского, Томенцевского, Шелаболихинского районов по пожарному надзору
Афанасьев Константин Викторович

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«04» апреля 2018 г.

М.Л.П.

157

(подпись)

Предписание для исполнения получил:

Вас

Директор МКОУ «Гоноховская СОШ им.Парфенова Е.Е.»
Волокитина Лариса Николаевна

(подпись)

«04» апреля 2018 г.

Телефон доверия:

Сибирского регионального центра МЧС России: 8 (391) 298-55-47;ГУ МЧС России по Алтайскому краю: 8 (3852) 65-82-19.